

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО31.В.00448
(номер сертификата соответствия)

ТР 1390562
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Завод "МААРС", ОГРН 1127847591200
Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корп. 29 лит Т., Россия
Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корп. 29 лит. Т, Россия
тел.+7 812 438 80 04, email: office@zavodmaars.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Завод "МААРС", ОГРН 1127847591200
Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корп. 29 лит Т., Россия
Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корп. 29 лит. Т, Россия
тел.+7 812 438 80 04, email: office@zavodmaars.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ООО "Ланта Центр"), 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, тел. +7(495)675-85-81, факс +7(495)675-85-81, ОГРН 1137746804612, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года, Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Двери деревянные противопожарные дымогазонепроницаемые с алюминиевой коробкой (FIRELINE), выпускаемые по СТО 23057818-001-2012. Номенклатура согласно приложению (См. приложение - бланк № 0552428).
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
Код ОК 034(ОКПД 2)
16.23.11.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). (См. приложение - бланк № 0552428)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ ТР17-09-25/1, ТР17-09-25/2, ТР17-09-25/3, ТР17-09-25/4 от 25.09.2017г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ЦОТК.МК001.К00024 от 03.08.2017 г. выдан ОС ООО «Ланта Центр» свидетельство № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК001 от 20.02.2017г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

25.09.2017

по

24.09.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.А. Крючков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ЭО31.В.00448

(обязательная сертификация)

ТР 0552428

(учетный номер бланка)

код ОК 034 (ОКПД 2)	Наименование и обозначение продукции
код ТН ВЭД ЕАЭС	

16.23.11.130

1. Двери деревянные противопожарные дымогазонепроницаемые с алюминиевой коробкой глухие одностворчатые тип FIRELINE EIS30. Габаритные размеры по высоте от 1600 мм до 2600 мм, по ширине от 700 мм до 1200 мм, толщина полотна 56 мм, выпускаемые по СТО 23057818-001-2012.

16.23.11.130

2. Двери деревянные противопожарные дымогазонепроницаемые с алюминиевой коробкой глухие двустворчатые тип FIRELINE EIS30-2. Габаритные размеры по высоте от 1600 мм до 2600 мм, по ширине от 1200 мм до 2000 мм, толщина полотна 56 мм, выпускаемые по СТО 23057818-001-2012.

16.23.11.130

3. Двери деревянные противопожарные дымогазонепроницаемые с алюминиевой коробкой с остеклением менее 25% от площади дверного проема в свету, одностворчатые тип FIRELINE EIS30- ост (стекло пожаростойкое многослойное PROFGLASS 30, толщиной 15 мм, изготавливаемое по ТУ 5923-004-47384781-2016). Габаритные размеры по высоте от 1600 мм до 2600 мм, по ширине от 700 мм до 1200 мм, толщина полотна 56 мм, выпускаемые по СТО 23057818-001-2012.

16.23.11.130

4. Двери деревянные противопожарные дымогазонепроницаемые с алюминиевой коробкой с остеклением менее 25% от площади дверного проема в свету, двустворчатые тип FIRELINE EIS30-2- ост (стекло пожаростойкое многослойное PROFGLASS 30, толщиной 15 мм, изготавливаемое по ТУ 5923-004-47384781-2016). Габаритные размеры по высоте от 1600 мм до 2600 мм, по ширине от 1200 мм до 2000 мм, толщина полотна 56 мм, выпускаемые по СТО 23057818-001-2012.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53307-2009	Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость.	Предел огнестойкости- EI30
ГОСТ Р 53303-2009 с изм. 1	Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость	Предел огнестойкости по потере дымогазонепроницаемости- S30

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.А. Крючков

