

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЭО31.В.00572
(номер сертификата соответствия)

ТР 1390749
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Завод "МААРС", ОГРН: 1127847591200
Юридический адрес: РОССИЯ, 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корп. 29 лит Т.
Фактический адрес: РОССИЯ, 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корп. 29 лит Т,
телефон: +7 812 438 80 04, email: office@zavodmaars.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Завод "МААРС", ОГРН: 1127847591200
Юридический адрес: РОССИЯ, 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корп. 29 лит Т.
Фактический адрес: РОССИЯ, 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корп. 29 лит Т,
телефон: +7 812 438 80 04, email: office@zavodmaars.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 к. 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 2147483647, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года, Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Двери деревянные противопожарные, состоящие из алюминиевой рамы и деревянного полотна с глухой фрамугой, однополюсные глухие типа FIRELINE EI60 FR, габаритными размерами по высоте от 1800 мм до 3000 мм, по ширине от 600 мм до 1150 мм, двупольные глухие типа FIRELINE EI60-2 FR, габаритными размерами по высоте от 1800 до 3000 мм, по ширине от 1100 мм до 2000 мм, толщина полотна не менее 65 мм, выпускаемые по СТО-23057818-011-2017. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
Код ОК 034(ОКПД 2)
16.23.11.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). (См. приложение - бланк № 552595)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ТР17-12-21/1 от 21.12.2017, № ТР17-12-21/2 от 21.12.2017г, ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 1140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ЦОТК.МК001.К00024 от 03.08.2017 г. выдан ОС ООО «Ланта Центр» свидетельство № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК001 от 20.02.2017г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

27.12.2017

по

26.12.2020

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия



Шмырева А.С.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Ненашев Ю.Б.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № _____ (обязательная сертификация)

C-RU.ЭО31.В.00572

ТР

0552595

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53307-2009	Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость.	Предел огнестойкости- EI 60

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Шмырева А.С.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Ненашев Ю.Б.

