

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.04779

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019176

Общество с ограниченной ответственностью "Завод "МААРС". Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корп. 29 лит Т. ОГРН: 1127847591200. Телефон: +78124388004. Факс: +78124388094. E-mail: office@zavodmaars.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Завод "МААРС". Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корп. 29 лит Т. ОГРН: 1127847591200. Телефон: +78124388004. Факс: +78124388094. E-mail: office@zavodmaars.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные светопрозрачные одностворчатые и двустворчатые, выпускаемые по СТО 23057818-010-2017. Номенклатура согласно приложению (бланк 0015853). Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 25.12.10.000 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Пределы огнестойкости согласно приложению (бланк 0015853).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 17-11-01/1ТР-ИКБС от 01.11.2017 г., № 17-11-01/2ТР-ИКБС от 01.11.2017 г., № 17-11-01/3ТР-ИКБС от 01.11.2017 г., № 17-11-01/4ТР-ИКБС от 01.11.2017 г. РОСС RU.0001.21АИ09, Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный строительный университет" Институт комплексной безопасности в строительстве от 28.09.2015. Акт о результатах анализа состояния производства № 3987-АП от 09.08.2017 г., ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г. Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.11.2017

по 01.11.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of O.O. Kovalenko and S.A. Galaychuk.

О.О. Коваленко
инициалы, фамилия

С.А. Галайчук
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

C-RU.ПБ25.В.04779

№ 0015853

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.12.10.000	Двери противопожарные светопрозрачные на основе теплоизолирующих алюминиевых профилей «МААРС», толщиной 43 мм и стекла многослойного огнестойкого тип PROFGLASS 30, толщиной 15 мм, ООО «Строительные Системы», ТУ 5923-004-47384781-2016. Одностворчатые марки FIRELINE EIW30 с габаритными размерами по высоте от 1600 мм до 2600 мм, по ширине от 700 мм до 1200 мм. ГОСТ Р 53308-2009. Предел огнестойкости EIW30.	СТО 23057818-010-2017
25.12.10.000	Двери противопожарные светопрозрачные на основе теплоизолирующих алюминиевых профилей «МААРС», толщиной 43 мм и стекла многослойного огнестойкого тип PROFGLASS 30, толщиной 15 мм, ООО «Строительные Системы», ТУ 5923-004-47384781-2016. Двустворчатые марки FIRELINE EIW30-2 с габаритными размерами по высоте от 1600 мм до 2600 мм, по ширине от 1200 до 2000 мм. ГОСТ Р 53308-2009. Предел огнестойкости EIW30.	СТО 23057818-010-2017
25.12.10.000	Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые на основе теплоизолирующих алюминиевых профилей «МААРС», толщиной 43 мм и стекла многослойного огнестойкого тип PROFGLASS 30, толщиной 15 мм, ООО «Строительные Системы», ТУ 5923-004-47384781-2016. Одностворчатые марки FIRELINE EIWS30 с габаритными размерами по высоте от 1600 мм до 2600 мм, по ширине от 700 мм до 1200 мм. ГОСТ Р 53308-2009, ГОСТ Р 53303-2009. Предел огнестойкости EIWS30.	СТО 23057818-010-2017
25.12.10.000	Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые на основе теплоизолирующих алюминиевых профилей «МААРС», толщиной 43 мм и стекла многослойного огнестойкого тип PROFGLASS 30, толщиной 15 мм, ООО «Строительные Системы», ТУ 5923-004-47384781-2016. Двустворчатые марки FIRELINE EIWS30-2 с габаритными размерами по высоте от 1600 мм до 2600 мм, по ширине от 1200 мм до 2000 мм. ГОСТ Р 53308-2009, ГОСТ Р 53303-2009. Предел огнестойкости EIWS30.	СТО 23057818-010-2017



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

О.О. Коваленко

инициалы, фамилия
С.А. Галайчук

инициалы, фамилия