

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00135/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020695

Общество с ограниченной ответственностью «Завод «МААРС» (ООО "Завод "МААРС"), ОГРН: 1127847591200
Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 29 лит. Т, РОССИЯ.
Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 29 лит. Т, РОССИЯ,
телефон: +7(812)438-80-04, адрес электронной почты: office@zavodmaars.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод «МААРС» (ООО "Завод "МААРС")
Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 29 лит. Т, РОССИЯ.
Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 29 лит. Т, РОССИЯ,
телефон: +7(812)438-80-04, адрес электронной почты: office@zavodmaars.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"),
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 к.4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН
1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г., орган по аккредитации - Федеральная служба по
аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные деревянные с алюминиевой коробкой глухие
и с остеклением до 25 % от площади проема в свету (светопрозрачное
заполнение дверей - стекло пожаростойкое многослойное марки
ПМ27, толщиной не менее 27 мм, выпускаемое по ТУ 5923-001-
09688305-2019): однопольные типа FireLine EI60, FireLine EI60-ост, с
габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2600 мм, по ширине
от 600 мм до 1150 мм и двухпольные типа FireLine EI60-2, FireLine
EI60-2-ост, с габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2600
мм, по ширине от 1100 мм до 2000 мм, с толщиной полотна не менее
56 мм, выпускаемые по СТО 23057818-001-2012. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 16.23.11.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ). ГОСТ Р 53307-2009. Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость. Предел огнестойкости- EI 60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ19-09-30/1 от 30.09.2019 г., № БЦ19-09-30/2 от 30.09.2019 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 09.09.2019г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СТО 23057818-001-2012.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.10.2019

по 30.09.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

С.А. Сапронова
подпись

А.В. Куценко
подпись

С.А. Сапронова

А.В. Куценко