

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00044/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020600

Общество с ограниченной ответственностью «Завод «МААРС» (ООО "Завод "МААРС"), ОГРН: 1127847591200
Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 29 лит. Т, РОССИЯ.
Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 29 лит. Т, РОССИЯ,
телефон: (812)438-80-04, адрес электронной почты: office@zavodmaars.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод «МААРС» (ООО "Завод "МААРС")
Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 29 лит. Т, РОССИЯ.
Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 29 лит. Т, РОССИЯ,
телефон: (812)438-80-04, адрес электронной почты: office@zavodmaars.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"),
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.4 к.4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН
1165005050396, аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 выдан 24.04.2017 года, Федеральной службой по
аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные деревянные с деревянной рамой
глухие, двупольные типа FIRELINE WOOD EI60-2, с
габаритными размерами: по высоте от 1400 мм до 2500 мм, по
ширине от 1500 мм до 2600 мм, толщина полотна не менее 56
мм, выпускаемые по СТО-23057818-001-2012.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 16.23.11.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред.
Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-
ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). (См. приложение - бланк № 0017284)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ19-03-26/1 от 26.03.2019 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации
RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2. Акт о результатах анализа состояния
производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 30.01.2019г.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СТО-23057818-001-2012.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.03.2019

по 26.03.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


Подпись

С.А. Сапронова

Инициалы, фамилия

А.В. Куценко

Инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00044/19

(обязательная сертификация)

№ 0017284

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53307-2009	Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость.	Предел огнестойкости- EI 60



Руководитель (заместитель руководителя)
для
СЕРТИФИКАТОР
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

С.А. Сапронова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

А.В. Куценко

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ